

ESGAZ TARAFINDAN -DOĞALGAZ TESİSATLARI DIŞINDA- GAZ AÇIMINDA YAPILAN KONTROLLER

- KAZAN DAİRELERİNDE (350kw Üzeri Kapasitede İki Adet) DIŞA AÇILIR YANMAZ KAPI BULUNMALIDIR.
- KAZAN DAİRELERİNDE ÖLÇÜSÜ CİHAZ KAPASİTELERİNE GÖRE BELİRLENMİŞ BOYUTLARDA ALT-ÜST HAVALANDIRMALAR BULUNMALIDIR.
- KAZAN DAİRESİ AYDINLATMALARI ÜST HAVALANDIRMANIN ALTINDA VE ETANJ OLMALIDIR.
- KAZAN DAİRESİ GİRİŞİNDE, GEREKTİĞİNDE KAZAN DAİRESİ ELEKTRİĞİNİ KESECEK ACİL DURUM BUTONU VE KORNA BULUNMALIDIR VE DOĞALGAZ SELENOİD VANASI İLE İRTİBATLANDIRILACAK ŞEKİLDE MONTAJI YAPILMALIDIR.
- ÇELİK BACALAR ESGAZ'DAN YETKİLİ BACA FİRMASINA YAPTIRILMALIDIR. ÇELİK BACA TOPRAKLAMALARI YAPILMALIDIR, BACA ÜZERİNDE SEHPASI, TEST NİPELİ VE BACA ETİKETLERİ BULUNMALIDIR. YOĞUŞMA GİDERİ BAĞLANTILARI TAMAMLANMIŞ OLMALIDIR. BACA PROJELERİ VE BACA UYGUNLUK RAPORLARI SUNULMALIDIR.
- 200kW ve Üzeri KAPASİTEDE; YOĞUŞMALI KAZANLARIN YOĞUŞMA GİDERLERİNE NÖTRALİZASYON (İYONİZER) MONTAJI YAPILMALIDIR.
- ÇELİK KAZANLARIN VE BACALARIN TOPRAKLAMALARI YAPILMALIDIR.
- DUVAR TİPİ KAZANLARIN MONTAJINDA CİHAZLAR SADECE DUVARA SABİTLENMEMELİ, YERDEN YA DA TAVANDAN TAŞIYICI KONSOLLARLA DESTEKLENMELİDİR.
- ELEKTRİK PANOLARI KAZAN DAİRESİNİN DIŞINDA OLMALIDIR, İÇİNDE OLMASI DURUMUNDA TAM EXPROOF OLMALIDIR.
- KAZAN DAİRELERİNDE YANGIN YÖNETMELİĞİNE UYGUN OLARAK, YANGIN TÜPLERİ VE 350KW ÜZERİ TOPLAM KAPASİTEDE TÜPLÜ YANGIN DOLABI BULUNMALIDIR.
- KAZAN DAİRELERİNDE YAKIT DEPOSU, JENERATÖR, HİDROFOR GİBİ EKİPMANLAR BULUNMAMALIDIR. VARSA KAZAN DAİRESİNDEN İZOLE EDİLECEK ŞEKİLDE DUVAR ÖRÜLMELİDİR.
- DOĞALGAZ KULLANICILARI (KAZANLAR) VE YAKMA CİHAZLARI (BRÜLÖRLER) TSE YA DA CE (2016/426/AB) BELGELİ OLMALIDIR. BELGESİ BULUNAMAYAN YA DA ÖZEL İMALAT CİHAZLAR İÇİN TSE'DEN DOĞALGAZ KULLANIMINA UYGUNLUK ONAYI ALINMALIDIR.


Ş. Şeref BUĞDAYCI
Mak. Müh.


Mak. Müh.